**Délégation Territoriale de MOSELLE**
Service Veille et Sécurité Sanitaires et Environnementales
Courriel:ARS-GRANDEST-DT57-VSSE@ars.sante.fr
Téléphone : 03 87 37 56 52/53

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

| Destinataire(s) : |
|---|
| MAIRIE DE VAL-DE-GUEBLANGE (LE) |
| S.I.E SARRALBE |
| VEOLIA EAU REGION EST |

# CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

(Code de la santé publique - Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments)

Résultats des analyses effectuées dans le cadre suivant : Contrôle Sanitaire courant

## SARRALBE S.I.E

Commune de : VAL-DE-GUEBLANGE (LE)

Prélèvement et mesures de terrain du **10/12/2020 à 08h34** pour l'ARS, par le laboratoire :
CENTRE D'ANALYSES ET RECHERCHES HYDROLOGIE ENVIRONNEMENT, ILLKIRCH 6901

Nom et type d'installation : SARRALBE (UNITE DE DISTRIBUTION )
Type d'eau : EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE
Nom et localisation du point de surveillance : POINT COMMUNAL VAL-DE-GUEBLANG - mairie bureau
Code point de surveillance : 0000001785 Code installation : 001210 Type d'analyse : D1___
Code Sise analyse : 00145545 Référence laboratoire : CAN2012-4061 Numéro de prélèvement : 05700145539

## Conclusion sanitaire :

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

*(PLV-05700145539 - page : 1)*

Metz, le 15 décembre 2020

**Pour la Directrice Générale de l'ARS Grand Est**
**Pour la Déléguée Territoriale de Moselle**
**La Chef du service Veille et Sécurité Sanitaires et Environnementales**

**Hélène ROBERT**

*Les résultats détaillés sont consultables page(s) suivante(s)*

| Mesures de terrain | Résultats | Unité | Limites de qualité Mini | Limites de qualité Maxi | Références de qualité Mini | Références de qualité Maxi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *Contexte Environnemental* | | | | | | |
| Température de l'eau | 13,5 | °C | | | | 25,0 |
| Température de l'air | -2,7 | °C | | | | |
| *Equilibre Calco-carbonique* | | | | | | |
| pH | 7,5 | unité pH | | | 6,5 | 9,0 |
| *Résiduel de traitement* | | | | | | |
| Chlore libre | 0,29 | mg(Cl2)/L | | | | |
| Chlore total | 0,29 | mg(Cl2)/L | | | | |

| Analyse laboratoire | Résultats | Unité | Limites de qualité Mini | Limites de qualité Maxi | Références de qualité Mini | Références de qualité Maxi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *Bactériologie* | | | | | | |
| Entérocoques /100ml-MS | <1 | n/(100mL) | | 0 | | |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | 4 | n/mL | | | | |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | <1 | n/mL | | | | |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | <1 | n/(100mL) | | | | 0 |
| Escherichia coli /100ml - MF | <1 | n/(100mL) | | 0 | | |
| *Caractéristiques organoleptiques et minéralisation* | | | | | | |
| Aspect (qualitatif) | normal | ANS OBJE | | | | |
| Couleur (qualitatif) | normal | ANS OBJE | | | | |
| Odeur (qualitatif) | normal | ANS OBJE | | | | |
| Turbidité néphélométrique NFU | 0,19 | NFU | | | | 2,0 |
| Conductivité à 25°C | 485 | µS/cm | | | 200 | 1100 |
| Saveur (qualitatif) | normal | ANS OBJE | | | | |
| *Paramètres azotés et phosphorés* | | | | | | |
| Ammonium (en NH4) | <0,010 | mg/L | | | | 0,1 |

*Les conclusions sanitaires sont consultables en page 1*